



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2023/2024рр.
від котельні по вул. О. Бричука,43-г

температура			
$t_{вн}$	$t_{зовн}$	T 1	T 2
18	8	36,6	32,5
18	7	38,1	33,6
18	6	39,6	34,7
18	5	41,1	35,7
18	4	42,6	36,8
18	3	44,0	37,8
18	2	45,4	38,8
18	1	46,8	39,8
18	0	48,2	40,8
18	-1	49,6	41,7
18	-2	51,0	42,7
18	-3	52,3	43,6
18	-4	53,6	44,6
18	-5	55,0	45,5
18	-6	56,3	46,4
18	-7	57,6	47,3
18	-8	58,9	48,2
18	-9	60,2	49,1
18	-10	61,5	50,0
18	-11	62,8	50,8
18	-12	64,1	51,7
18	-13	65,3	52,5
18	-14	66,6	53,4
18	-15	67,8	54,2
18	-16	69,1	55,1
18	-17	70,3	55,9
18	-18	71,6	56,7
18	-19	72,8	57,5
18	-20	74,0	58,3
18	-21	75,2	59,1
18	-22	76,4	59,9

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2023/2024 рр.
від котельні по вул. О. Бричука,55

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T 1	T 2
18	8	35,9	32,4
18	7	37,4	33,5
18	6	38,8	34,6
18	5	40,2	35,7
18	4	41,6	36,7
18	3	43,0	37,7
18	2	44,3	38,7
18	1	45,7	39,7
18	0	47,0	40,7
18	-1	48,3	41,7
18	-2	49,6	42,6
18	-3	50,9	43,6
18	-4	52,2	44,5
18	-5	53,5	45,4
18	-6	54,7	46,3
18	-7	56,0	47,3
18	-8	57,2	48,2
18	-9	58,5	49,0
18	-10	59,7	49,9
18	-11	60,9	50,8
18	-12	62,2	51,7
18	-13	63,4	52,5
18	-14	64,6	53,4
18	-15	65,8	54,2
18	-16	67,0	55,1
18	-17	68,1	55,9
18	-18	69,3	56,7
18	-19	70,5	57,5
18	-20	71,7	58,4
18	-21	72,8	59,2
18	-22	74,0	60,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.


Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплої
на опалювальний сезон 2023/2024рр.
від котельні по вул. Василькова, 1-а

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	35,9	32,4
18	7	37,3	33,5
18	6	38,7	34,6
18	5	40,2	35,6
18	4	41,5	36,7
18	3	42,9	37,7
18	2	44,3	38,7
18	1	45,6	39,7
18	0	47,0	40,7
18	-1	48,3	41,6
18	-2	49,6	42,6
18	-3	50,9	43,5
18	-4	52,2	44,5
18	-5	53,4	45,4
18	-6	54,7	46,3
18	-7	55,9	47,2
18	-8	57,2	48,1
18	-9	58,4	49,0
18	-10	59,7	49,9
18	-11	60,9	50,7
18	-12	62,1	51,6
18	-13	63,3	52,5
18	-14	64,5	53,3
18	-15	65,7	54,2
18	-16	66,9	55,0
18	-17	68,1	55,8
18	-18	69,2	56,7
18	-19	70,4	57,5
18	-20	71,6	58,3
18	-21	72,7	59,1
18	-22	73,9	59,9

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую

Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2023/2024рр.
від котельні по вул. Гетьманська, 2а

температура			
$t_{вн}$	$t_{зовн}$	T 1	T 2
18	8	37,2	32,6
18	7	38,7	33,7
18	6	40,3	34,8
18	5	41,8	35,8
18	4	43,3	36,9
18	3	44,8	37,9
18	2	46,2	38,9
18	1	47,7	39,9
18	0	49,1	40,9
18	-1	50,5	41,9
18	-2	51,9	42,8
18	-3	53,3	43,7
18	-4	54,7	44,7
18	-5	56,1	45,6
18	-6	57,5	46,5
18	-7	58,8	47,4
18	-8	60,2	48,3
18	-9	61,5	49,2
18	-10	62,8	50,1
18	-11	64,2	50,9
18	-12	65,5	51,8
18	-13	66,8	52,6
18	-14	68,1	53,5
18	-15	69,4	54,3
18	-16	70,7	55,1
18	-17	71,9	56,0
18	-18	73,2	56,8
18	-19	74,5	57,6
18	-20	75,7	58,4
18	-21	77,0	59,2
18	-22	78,3	60,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.

Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2023/2024 рр.
котельні вул. Живописна, 42

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
20	8	38,4	35,8
20	7	39,6	36,8
20	6	40,8	37,8
20	5	42,0	38,8
20	4	43,2	39,8
20	3	44,4	40,8
20	2	45,6	41,7
20	1	46,7	42,6
20	0	47,9	43,6
20	-1	49,0	44,5
20	-2	50,1	45,4
20	-3	51,2	46,3
20	-4	52,3	47,2
20	-5	53,4	48,1
20	-6	54,5	48,9
20	-7	55,6	49,8
20	-8	56,7	50,7
20	-9	57,7	51,5
20	-10	58,8	52,4
20	-11	59,8	53,2
20	-12	60,9	54,0
20	-13	61,9	54,8
20	-14	63,0	55,7
20	-15	64,0	56,5
20	-16	65,0	57,3
20	-17	66,0	58,1
20	-18	67,0	58,9
20	-19	68,1	59,7
20	-20	69,1	60,5
20	-21	70,1	61,3
20	-22	71,1	62,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2023/2024 рр.
від котельні по вул. Лозовського, 8

температура			
$t_{вн}$	$t_{зовн}$	T 1	T 2
18	8	37,7	33,2
18	7	39,3	34,4
18	6	40,9	35,5
18	5	42,4	36,6
18	4	43,9	37,7
18	3	45,5	38,8
18	2	47,0	39,8
18	1	48,5	40,9
18	0	49,9	41,9
18	-1	51,4	42,9
18	-2	52,8	43,9
18	-3	54,3	44,9
18	-4	55,7	45,9
18	-5	57,1	46,9
18	-6	58,5	47,8
18	-7	59,9	48,7
18	-8	61,3	49,7
18	-9	62,6	50,6
18	-10	64,0	51,5
18	-11	65,3	52,4
18	-12	66,7	53,3
18	-13	68,0	54,2
18	-14	69,4	55,1
18	-15	70,7	56,0
18	-16	72,0	56,9
18	-17	73,3	57,7
18	-18	74,6	58,6
18	-19	75,9	59,5
18	-20	77,2	60,3
18	-21	78,5	61,2
18	-22	79,8	62,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2023/2024 рр.
від котельні по вул. Лозовського, 78-к

температура			
$t_{вн}$	$t_{зовн}$	T 1	T 2
18	8	37,7	33,2
18	7	39,4	34,4
18	6	40,9	35,5
18	5	42,5	36,7
18	4	44,1	37,7
18	3	45,6	38,8
18	2	47,1	39,9
18	1	48,6	40,9
18	0	50,0	41,9
18	-1	51,5	43,0
18	-2	53,0	44,0
18	-3	54,4	44,9
18	-4	55,8	45,9
18	-5	57,2	46,9
18	-6	58,6	47,8
18	-7	60,0	48,8
18	-8	61,4	49,7
18	-9	62,8	50,6
18	-10	64,2	51,6
18	-11	65,5	52,5
18	-12	66,9	53,4
18	-13	68,2	54,3
18	-14	69,6	55,2
18	-15	70,9	56,0
18	-16	72,2	56,9
18	-17	73,5	57,8
18	-18	74,8	58,6
18	-19	76,2	59,5
18	-20	77,4	60,3
18	-21	78,7	61,2
18	-22	80,0	62,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"


С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2023/2024 рр.
котельні вул. Машинобудівників, 29-б

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
20	8	38,6	35,8
20	7	39,8	36,8
20	6	41,1	37,8
20	5	42,3	38,8
20	4	43,5	39,8
20	3	44,7	40,8
20	2	45,9	41,7
20	1	47,0	42,6
20	0	48,2	43,6
20	-1	49,3	44,5
20	-2	50,5	45,4
20	-3	51,6	46,3
20	-4	52,7	47,2
20	-5	53,8	48,0
20	-6	54,9	48,9
20	-7	56,0	49,8
20	-8	57,1	50,6
20	-9	58,2	51,5
20	-10	59,3	52,3
20	-11	60,3	53,2
20	-12	61,4	54,0
20	-13	62,4	54,8
20	-14	63,5	55,6
20	-15	64,5	56,4
20	-16	65,6	57,2
20	-17	66,6	58,1
20	-18	67,6	58,8
20	-19	68,7	59,6
20	-20	69,7	60,4
20	-21	70,7	61,2
20	-22	71,7	62,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.

Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2023/2024 рр.
від котельні м-н 4, б.41-а (кришна)

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	33,5	31,5
18	7	34,7	32,6
18	6	36,0	33,6
18	5	37,2	34,6
18	4	38,4	35,6
18	3	39,5	36,6
18	2	40,7	37,5
18	1	41,9	38,5
18	0	43,0	39,4
18	-1	44,1	40,4
18	-2	45,2	41,3
18	-3	46,3	42,2
18	-4	47,4	43,1
18	-5	48,5	44,0
18	-6	49,6	44,9
18	-7	50,7	45,7
18	-8	51,7	46,6
18	-9	52,8	47,4
18	-10	53,8	48,3
18	-11	54,9	49,1
18	-12	55,9	50,0
18	-13	56,9	50,8
18	-14	57,9	51,6
18	-15	59,0	52,4
18	-16	60,0	53,3
18	-17	61,0	54,1
18	-18	62,0	54,9
18	-19	63,0	55,7
18	-20	64,0	56,4
18	-21	64,9	57,2
18	-22	65,9	58,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.

Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплої
на опалювальний сезон 2023/2024рр.
від котельні по вул. Переможців, 14

Температура				
$t_{вн}$	$t_{зовн}$	T 1	T' 1	T 2
18	8	41,6	37,1	32,6
18	7	43,6	38,6	33,7
18	6	45,6	40,2	34,8
18	5	47,5	41,7	35,8
18	4	49,5	43,2	36,9
18	3	51,4	44,7	37,9
18	2	53,3	46,1	38,9
18	1	55,2	47,6	39,9
18	0	57,1	49,0	40,9
18	-1	59,0	50,4	41,9
18	-2	60,8	51,8	42,8
18	-3	62,7	53,2	43,7
18	-4	64,5	54,6	44,7
18	-5	66,3	56,0	45,6
18	-6	68,1	57,3	46,5
18	-7	69,9	58,7	47,4
18	-8	71,7	60,0	48,3
18	-9	73,5	61,3	49,2
18	-10	75,3	62,7	50,1
18	-11	77,0	64,0	50,9
18	-12	78,8	65,3	51,8
18	-13	80,6	66,6	52,6
18	-14	82,3	67,9	53,5
18	-15	84,0	69,2	54,3
18	-16	85,8	70,5	55,2
18	-17	87,5	71,7	56,0
18	-18	89,2	73,0	56,8
18	-19	90,9	74,3	57,6
18	-20	92,6	75,5	58,4
18	-21	94,3	76,8	59,2
18	-22	96,0	78,0	60,0

96

60

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2023/2024 рр.
від котельні по вул. Покровська, 2-а

температура			
$t_{вн}$	$t_{зовн}$	T 1	T 2
18	8	35,1	32,2
18	7	36,4	33,3
18	6	37,8	34,4
18	5	39,2	35,4
18	4	40,5	36,5
18	3	41,8	37,5
18	2	43,1	38,5
18	1	44,4	39,5
18	0	45,6	40,5
18	-1	46,9	41,4
18	-2	48,1	42,4
18	-3	49,4	43,3
18	-4	50,6	44,3
18	-5	51,8	45,2
18	-6	53,0	46,1
18	-7	54,2	47,0
18	-8	55,4	47,9
18	-9	56,5	48,8
18	-10	57,7	49,7
18	-11	58,9	50,6
18	-12	60,0	51,4
18	-13	61,2	52,3
18	-14	62,3	53,2
18	-15	63,5	54,0
18	-16	64,6	54,8
18	-17	65,7	55,7
18	-18	66,8	56,5
18	-19	67,9	57,3
18	-20	69,0	58,2
18	-21	70,1	59,0
18	-22	71,2	59,8

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.

Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2023/2024 рр.
від котельні по вул. Покровська, 22-а

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T 1	T 2
18	10	30,6	28,3
18	9	31,9	29,2
18	8	33,1	30,2
18	7	34,4	31,1
18	6	35,6	32,1
18	5	36,8	33,0
18	4	37,9	33,8
18	3	39,1	34,7
18	2	40,2	35,6
18	1	41,4	36,4
18	0	42,5	37,2
18	-1	43,6	38,0
18	-2	44,7	38,9
18	-3	45,8	39,7
18	-4	46,9	40,4
18	-5	48,0	41,2
18	-6	49,0	42,0
18	-7	50,1	42,8
18	-8	51,1	43,5
18	-9	52,2	44,3
18	-10	53,2	45,0
18	-11	54,3	45,8
18	-12	55,3	46,5
18	-13	56,3	47,2
18	-14	57,3	48,0
18	-15	58,3	48,7
18	-16	59,3	49,4
18	-17	60,3	50,1
18	-18	61,3	50,8
18	-19	62,3	51,5
18	-20	63,3	52,2
18	-21	64,3	52,9
18	-22	65,3	53,5

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2023/2024 рр.
від котельні по вул. Правди, 4-в

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
18	8	38,0	32,8
18	7	39,6	34,0
18	6	41,2	35,1
18	5	42,8	36,1
18	4	44,4	37,2
18	3	46,0	38,2
18	2	47,5	39,2
18	1	49,0	40,3
18	0	50,5	41,2
18	-1	52,0	42,2
18	-2	53,5	43,2
18	-3	54,9	44,1
18	-4	56,4	45,1
18	-5	57,8	46,0
18	-6	59,3	46,9
18	-7	60,7	47,8
18	-8	62,1	48,7
18	-9	63,5	49,6
18	-10	64,9	50,5
18	-11	66,3	51,4
18	-12	67,7	52,2
18	-13	69,0	53,1
18	-14	70,4	53,9
18	-15	71,8	54,8
18	-16	73,1	55,6
18	-17	74,5	56,4
18	-18	75,8	57,3
18	-19	77,1	58,1
18	-20	78,5	58,9
18	-21	79,8	59,7
18	-22	81,1	60,5

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.

Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"



С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2023/2024рр.

від котельні по вул. Свободи, 2-3

включаючи споживачів кот. мкн 6, б.2-в

Температура				
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T'_1	T_2
18	8	42,1	37,0	31,9
18	7	44,2	38,6	33,0
18	6	46,2	40,1	34,0
18	5	48,2	41,6	35,0
18	4	50,3	43,1	36,0
18	3	52,2	44,6	37,0
18	2	54,2	46,1	37,9
18	1	56,2	47,5	38,9
18	0	58,1	49,0	39,8
18	-1	60,0	50,4	40,7
18	-2	62,0	51,8	41,6
18	-3	63,9	53,2	42,5
18	-4	65,8	54,6	43,4
18	-5	67,6	55,9	44,2
18	-6	69,5	57,3	45,1
18	-7	71,4	58,7	45,9
18	-8	73,2	60,0	46,8
18	-9	75,1	61,3	47,6
18	-10	76,9	62,7	48,4
18	-11	78,8	64,0	49,3
18	-12	80,6	65,3	50,1
18	-13	82,4	66,6	50,9
18	-14	84,2	67,9	51,7
18	-15	86,0	69,2	52,4
18	-16	87,8	70,5	53,2
18	-17	89,6	71,8	54,0
18	-18	91,4	73,1	54,8
18	-19	93,2	74,4	55,5
18	-20	94,9	75,6	56,3
18	-21	96,7	76,9	57,0
18	-22	98,5	78,1	57,8

98

58

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую
Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК
центрального регулювання відпуску теплоти
на опалювальний сезон 2023/2024 рр.
від котельні по вул. І. Середи,10

температура			
$t_{\text{вн}}$	$t_{\text{зовн}}$	T_1	T_2
20	8	38,8	35,2
20	7	40,1	36,2
20	6	41,4	37,1
20	5	42,6	38,1
20	4	43,9	39,0
20	3	45,1	39,9
20	2	46,3	40,8
20	1	47,5	41,7
20	0	48,7	42,6
20	-1	49,8	43,4
20	-2	51,0	44,3
20	-3	52,1	45,2
20	-4	53,3	46,0
20	-5	54,4	46,8
20	-6	55,5	47,7
20	-7	56,7	48,5
20	-8	57,8	49,3
20	-9	58,9	50,1
20	-10	60,0	50,9
20	-11	61,1	51,7
20	-12	62,2	52,5
20	-13	63,2	53,2
20	-14	64,3	54,0
20	-15	65,4	54,8
20	-16	66,5	55,5
20	-17	67,5	56,3
20	-18	68,6	57,0
20	-19	69,6	57,8
20	-20	70,7	58,5
20	-21	71,7	59,3
20	-22	72,8	60,0

Розрахунок склав:  Бідненко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.



Затверджую

Директор КП "Теплоенерго"

С.В. Малишев

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

центрального регулювання відпуску теплої
на опалювальний сезон 2023/2024рр.
від котельні по вул. Спортивна, 23

Температура				
$t_{вн}$	$t_{зовн}$	T 1	T' 1	T 2
18	8	41,5	36,7	32,0
18	7	43,5	38,2	33,0
18	6	45,4	39,7	34,0
18	5	47,4	41,2	35,1
18	4	49,4	42,7	36,1
18	3	51,3	44,2	37,0
18	2	53,2	45,6	38,0
18	1	55,1	47,0	38,9
18	0	57,0	48,4	39,9
18	-1	58,8	49,8	40,8
18	-2	60,7	51,2	41,7
18	-3	62,5	52,6	42,6
18	-4	64,4	53,9	43,5
18	-5	66,2	55,3	44,3
18	-6	68,0	56,6	45,2
18	-7	69,8	57,9	46,1
18	-8	71,6	59,3	46,9
18	-9	73,4	60,6	47,7
18	-10	75,2	61,9	48,6
18	-11	76,9	63,2	49,4
18	-12	78,7	64,5	50,2
18	-13	80,5	65,7	51,0
18	-14	82,2	67,0	51,8
18	-15	84,0	68,3	52,6
18	-16	85,7	69,5	53,4
18	-17	87,4	70,8	54,2
18	-18	89,2	72,1	55,0
18	-19	90,9	73,3	55,7
18	-20	92,6	74,5	56,5
18	-21	94,3	75,8	57,3
18	-22	96,0	77,0	58,0

96

58

Розрахунок склав:  Біденко В.М.

Головний інженер:  Клименко С. О.